

Nr sprawy: DAG.353/18/17

Popkowice, dnia 06.10.2017 r.

Wykonawcy (wszyscy)

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej nr 3 z wydzieleniem stref przeciwpożarowych – etap I dostosowania budynku mieszkalnego głównego Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach do wymogów ochrony przeciwpożarowej”


Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ:

Pytania:

- Pytanie 1.** Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wydzielające klatki schodowe K1 i K3 mają być dymoszczelne i w klasie EI30? Zestawienie stolarki nie ujmuje dymoszczelności, natomiast ekspertyza i opis tak. Czy drzwi do pom. 221 mają być tylko EI30??
- Pytanie 2.** Drzwi nr 3 EI60 nie są w zestawieniu opisane jako zewnętrzne, czy mamy je wycenić jako zewnętrzne EI60?
- Pytanie 3.** Projektant przyjął okna o wymiarach 150x150 cm, co w przypadku, gdy istniejące otwory są mniejsze???? Czy należy przewidzieć w wycenie nadproża???

Odpowiedzi:

- Ad.1.** Przedmiotem przetargu jest wydzielenie pożarowe tylko klatki nr 3. Wszystkie drzwi wydzielające klatkę powinny być dymoszczelne.
- Ad.2.** Drzwi nr 3 są to drzwi zewnętrzne.
- Ad.3.** Okna oddymiające mają spełniać parametry efektywnego otworu oddymiającego zgodnie z dokumentacją, przy montażu okien przewidzieć wszelkie niezbędne czynności.

DYREKTOR
Domy Pomocy Społecznej
w Popkowicach

mgr Emilia Beata Nicał