

Nr sprawy: DAG.353/18/17

Popkowice, dnia 05.10.2017 r.

Wykonawcy (wszyscy)

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej nr 3 z wydzieleniem stref przeciwpożarowych – etap I dostosowania budynku mieszkalnego głównego Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach do wymogów ochrony przeciwpożarowej”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ:

Pytania:

- Pytanie 1.** Prosimy o dokładne podanie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi wyszczególnione w zestawieniu stolarki:
- a) parter - nr 1,2,8,9
 - b) piętro - nr 5,6,1,3
 - c) piwnica - nr 1,3,8,9,4,7
- Pytanie 2.** Prosimy o dokładne podanie kolorów wszystkich drzwi z zestawienia stolarki.
- Pytanie 3.** Prosimy o podanie czy wykonanie instalacji hydrantowej wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia? Instalacja ta nie jest wyszczególniona w przedmiarze jednakże w SIWZ w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 3 zawarta jest informacja, iż specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji hydrantowej stanowi opis przedmiotu zamówienia.
- Pytanie 4.** Prosimy o informację czy podany w zestawieniu stolarki wymiar w świetle ościeżnicy jest wymiarem w świetle przejścia?
- Pytanie 5.** W celu poprawnego doboru i wyceny okien oddymiających niezbędna jest specyfikacja okien zgodna z aktualnymi normami. Prosimy o udostępnienie specyfikacji na okna oddymiające.

Odpowiedzi:

- Ad.1.** Drzwi z profili AL. do połowy przeszklone szkłem P2.
- Ad.2.** Kolor stolarki okiennej i drzwiowej do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie wykonywanych robót.
- Ad.3.** Instalacja hydrantowa nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.